wyjście nad dach
przez istn. kanał went. 300x400

wpięcie do istn. kanału wentylacji 150x200
(zaślepić kanał poniżej)

NW1	
	Verso R 1200F KOMFOVENT
	N=1200m3/h, dp=300Pa
	W=1200m3/h, dp=300Pa
	Pel=7kW, U=400V
	m=135kg, LpA=46dB

podwieszana do krokwi na wys 2m

KL1		
	RAS-3XH VNP1E	
	Qch=7,10kW	R410A
	Qg=8,00kW	R410A
	Pel=1,52kW	U=230V
	m=66kg	Lp=63dB(A)

montaż na stelażu Walraven
wys. stelaża 0,5m

TAR-315-1000-N

chłodnica freonowa z funkcją
grzania DCF-1,2-7

DX-KIT

zejście kanału (pomiędzy belkami)

LEGENDA:

- układ nawiewny N1
- układ wywiewny W1
- instalacja freonowa
- skropliny

UWAGI:

- dokumentację rozpatrywać wielobranżowo
- przed przystąpieniem do prac należy przeanalizować możliwości montażowe w przypadku nieścisłości niezwłocznie wyjaśnić
- instalację podwieszać możliwie najwyżej

PROSAN - ZBIGNIEW SZOSTAK
20-153 LUBLIN, UL. T. STRZEMBOSZA 11/U2
TEL. 502 916 900, BIURO@PROSAN.NET.PL
NIP: 946-214-50-16, REGON: 061409405

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

INSTALACJA WENTYLACJI
W SALI REDUTA ORAZ SALI PRÓB
W TEATRZE IM. J. OSTERWY W LUBLINIE

INWESTOR:

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. Narutowicza 17

NAZWA RYSUNKU:

Instalacja wentylacji - strych

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Zbigniew Szostak
upr. LUB/0183/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

OPRACOWANIE:
mgr inż. Radosław Gruszka

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Konrad Jurycki
upr. LUB/0179/PWOS/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

FAZA: **Projekt Budowlany**

ARKUSZ: **A3**

DATA: **maj 2017**

SKALA: **1:50**

NR RYS: **V3**