

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI FREONOWEJ		
ILOŚĆ	materiały	Producent
1 szt.	agregat inwerterowy RAS-3X VNP1E moc chłodnicza 7,10kW	Hitachi
1szt.	Sterownik przewodowy PC-ARFPE	Hitachi
1szt.	Zestaw automatyki i zaworu rozprężnego EXV-3.0E2	Hitachi
1szt.	Adaptor okablowania PCC-1A	Hitachi
1szt.	Chłodnica freonowa DCF-1,2-7	Komfovent
2,5m	Przewody miedziane instalacji chłodniczej 9,53	
2,5m	Przewody miedziane instalacji chłodniczej 15.88	
2,5m	Otulina kauczukowa na rurę d=10mm	
2,5m	Otulina kauczukowa na rurę d=16mm	
3,0m	Przewody skroplin Ø20 PVC-U	
10,0m	Przewody skroplin Ø32 PVC-U	
1szt.	Stelaż pod agregat	WALRAWEN